

政策名	5安全な港		責任者	建設部 施設工事担当課長	連携担当課 (港営部)港営課、関連事業 担当、港湾管理事務所 (建設部)施設事務所
基本施策名	08施設の安全性・信頼性の向上				
個別施策名	23港湾施設の機能を維持・強化する				
事務事業名	11吹き付けアスベスト施設の点検		連絡先	052-654-7937	

### 1 PLAN(目的・概要)

目的	アスベスト点検対象施設を点検し、安全性を確認します。	事業期間	平成17年度～継続
概要	本組合の所管する施設の内アスベストの使用された施設について、実施された定期点検報告を取りまとめます。	根拠法令・要綱等	労働安全衛生法、石綿障害予防規則
		実施義務	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

### 2 DO(実施)

21年度の実施内容 【及び22年度の実施予定】	本組合の所管する施設の内アスベストの使用された6施設について、年1回のアスベスト粉塵調査及び年4回の目視点検を行い、定期点検報告を取りまとめます。							
活動指標	年度	19	20	21	22	中間目標	24	備考(指標の算定方法など)
アスベスト測定対象施設 の点検	単位	目標	6	6	6	5	-	22年度対象施設は施設事務所、ふ頭診療所、金城ふ頭5・6・7号上屋の計5件です。
		実績	6	6	6			
事業費	千円	目標	735	981	785	615		
		実績						
人員 正規職員	単位	人	0.21	0.31	0.21	0.21		
		実績						
嘱託職員	人							
人件費相当額	千円	1,824	2,719	1,802	1,843			
事業費・人件費の合計	千円	2,559	3,700	2,587	2,458			

### 3 CHECK(検証)

決算ベース(H21は見込) ← 予算ベース

成果指標	年度	19	20	21	22	中間目標	24	備考(指標の算定方法など)	
アスベスト測定対象施設 の確認率	単位	目標	100	100	100	100	100	アスベスト分析の種類に変更があったため、再調査を追加しました。	
		% 実績	100	100	100				
	達成率(%)	100.0	100.0	100.0					
観点	課題の有無	現状の「見える化」						その他特記事項	
		必要性	有・(無)	・労働安全衛生法、石綿障害予防規則に基づく事業					
		有効性	有・(無)	・成果の達成度: 成果の目標を達成しています。 ・成果の発揮度: 事務事業の実施内容に見合った成果が得られています。					
効率性	有・(無)	・実施の主体の妥当性: 民間など他の実施主体を活用している、あるいは、本組合が主体となって実施する必要がある。 ・経済性: 継続的にコストの削減を進めており、これ以上コストを下げる余地がありません。							

### 4 ACTION(取組)

事務事業の方向性	取組の方向性(「継続」「延伸」事業のみ)				判断の理由
<input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 延伸 <input type="checkbox"/> 22年度で終了 <input type="checkbox"/> 休廃止	成果	拡大			実施内容に見合った成果が得られているため。
		維持		○	
		縮小			
今後の取組内容 ・改善策 ・スケジュールの建て直し等		縮小	維持	拡大	コスト
現況の粉塵調査、目視点検において、状態の劣化は認められていない。同様に点検を継続します。					