

平成30年10月19日



名古屋港管理組合

カヤバシステムマシナリー(株) (KYB(株)の子会社) 製の免震用オイルダンパー
を使用した本組合施設の対応について

日頃は名古屋港の発展のため、ご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、油圧機器メーカーKYB(株)から免震・制振用オイルダンパーの検査データに関する改ざんについて記者発表されましたが、本組合施設のうち名古屋港管理組合本庁舎・名古屋港湾会館の1階において、KYB(株)の子会社のカヤバシステムマシナリー(株)製の免震用オイルダンパーが4基設置されています(別添)。


昨日、カヤバシステムマシナリー(株)から、免震用オイルダンパー4基いずれも性能検査記録データの書き換え行為があり、全て大臣認定の性能評価基準に適合しているものの、そのうち2基が独自のお客様基準(契約時に顧客に約束している性能)に満たない製品である旨の報告を受けました。

本組合は、PFI事業者である名管本庁舎PFI株式会社とともに詳細な状況の把握に努めるとともに、適切な対応をしてまいりたいと考えています。

【お問い合わせ先】

名古屋港管理組合 総務部 総務課
担当 水野、小島
TEL 052-654-7823

免震用オイルダンパー 4カ所位置



KYB(株)による免震用オイルダンパーの商品説明

免震用オイルダンパーは、建築基準法に適合する減衰材として国土交通大臣の認定を受けています。

大臣認定品の減衰性能

：基準値から $\pm 15\%$ の乖離値が許容されています。

お客様との契約による減衰性能

：基準値に対し、主に $\pm 10\%$ の乖離値をお約束しています。

出典：KYB(株)ホームページ

免震用オイルダンパー写真

